

バイオマス・ガス化・売電ビジネス(1.0MWe)の採算計算例

(EEE製ガス化炉(2基) + ガス・エンジン発電機(2基))

No.	項目	間伐材	間伐材	間伐材
1	原料構成(間伐材%, 残り%:一般材)	100%	50%	0%
2	全投資金額(合計,円@除く消費税)	825,100,000	828,100,000	828,100,000
3	発電設備能力 (KWe@グロス)	1,000	1,000	1,000
4	: 発電ーガス化 (KWe@グロス)	1,000	1,000	1,000
5	: 発電ーORC1 (KWe@グロス)			
6	: 発電ーORC2 (KWe@グロス)			
7	ガス化・ガス精製装置一式(2系列)	491,200,000	491,200,000	491,200,000
8	ガスエンジン・発電装置一式(2系列)	61,400,000	61,400,000	61,400,000
9	ORC発電装置一式(オプション追加可能)			
10	乾燥設備一式(2系列)	43,000,000	43,000,000	43,000,000
11	監視・制御装置一式	24,600,000	24,600,000	24,600,000
12	変電、系統接続費	30,000,000	33,000,000	33,000,000
13	土建、建屋、他(設備本体@15%)	93,000,000	93,000,000	93,000,000
14	輸入・通関・保険・輸送費	22,000,000	22,000,000	22,000,000
15	教育費(操作・保守)一式	29,900,000	29,900,000	29,900,000
16	設計費、プロジェクト管理費、他	30,000,000	30,000,000	30,000,000
17	年間稼働時間(h/Year)	8,040	8,040	8,040
18	平均原料費(円/トン)@未乾燥チップ受入時	10,000	8,000	6,000
19	: 含水率(%)	40.0%	40.0%	40.0%
20	: 熱量(MJ/Kg-LHV)	10.17	10.17	10.17
21	原料消費量(Kg/h)@乾燥投入前	1,017	1,017	1,017
22	: (トン/年)	8,175	8,175	8,175
23	: 熱量(KWm/h)	2,871	2,871	2,871
24	原料消費量(Kg/h)@乾燥処理後	642	642	642
25	ガス化: 投入原料熱量(KWm/h)	3,149	3,149	3,149
26	ガス化装置必要量(Kg/h)@ガス化炉投入	642	642	642
27	: 必要量(トン/年)	5,163	5,163	5,163
28	: 含水率(%)	5.0%	5.0%	5.0%
29	: 熱量(MJ/kg)	17.65	17.65	17.65
30	冷ガス化効率(%) (@ガス化炉)	87.00%	87.00%	87.00%
31	合成ガス熱量(kWth/h)	2,740	2,740	2,740
32	冷ガス化効率(%)@乾燥機入口~ガス化出口)	95.41%	95.41%	95.41%
33	売電価格(FIT, 円/KWh)	40.00	32.00	24.00
34	ガスエンジン発電効率(%)	36.50%	36.50%	36.50%
35	総発電量(kW/h@グロス)	1,000	1,000	1,000
36	総発電量(MWh/年@グロス)	8,040	8,040	8,040
37	総合発電効率(%)@グロス発電 w/ ORC/受入原料)			
38	: (%@グロス発電 w/o ORC/受入原料)	34.83%	34.83%	34.83%
39	: (%@ネット売電 w/o ORC/受入原料)	33.08%	33.08%	33.08%
40	ガス化発電効率(%)@グロス発電 w/ ORC/ガス化原料)			
41	: (%@グロス発電 w/o ORC/ガス化原料)	31.76%	31.76%	31.76%
42	: (%@ネット発電 w/o ORC/ガス化原料)	30.17%	30.17%	30.17%
43	自家消費電力(総発電量@%)	5.00%	5.00%	5.00%
44	自家消費電力(KWh/h: 乾燥、発電量)	50	50	50
45	: (MWh/年: 乾燥、発電量)	402	402	402
46	売電発電量(KWe/h@Net)	950	950	950
47	: (MWh/年@Net)	7,638	7,638	7,638
48	発電/原料(KWe/Kg)(@dryer-Inlet w/ ORC)			
49	: (KWe/Kg)(@Gasfier Inlet w/ ORC)			
50	発電/原料(KWe/Kg)(@dryer-Inlet w/o ORC)	0.983	0.983	0.983
51	: (KWe/Kg)(@Gasfier Inlet w/o ORC)	1.557	1.557	1.557
52	原料費/売上(電力)(%)	26.76%	26.76%	26.76%

53	原料費/電力@ネット(円/KWh)	10.70	8.56	6.42
54	設備単価(万円/KWe@グロス)	82.51	82.81	82.81
55	投資採算性(円、年間当たり、以下、消費税除く)	金額(円/年)	金額(円/年)	金額(円/年)
56	電力売上額	305,520,000	244,416,000	183,312,000
57	原料費	-81,753,686	-65,402,949	-49,052,212
58	償却費(20年均一)	-41,255,000	-41,405,000	-41,405,000
59	人件費(2人x4シフト,日勤2人,@450万円/年)	-45,000,000	-45,000,000	-45,000,000
60	炭処分費(原料の3%@5千円)(有価で売却も)	-774,509	-774,509	-774,509
61	保守費(3.5%@設備費)	-28,878,500	-28,983,500	-28,983,500
62	保険料(売上@0.5%)	-1,527,600	-1,222,080	-916,560
63	運転経費・管理費(売上@1.5%)	-4,582,800	-3,666,240	-2,749,680
64	税引前利益(円/年)	101,747,905	57,961,722	14,430,540
65	フリーキャッシュフロー(円/年)	143,002,905	99,366,722	55,835,540
66	投資回収(年)	5.77	8.33	14.83
67	投資利回り(%@税引前利益/総投資額)	12.33	7.00	1.74
68	正味現在価値(NPV:円@資本コスト1.5%)	1,550,346,991	790,016,305	82,456,255
69	DCF法・内部利益率(IRR:%)	15.70%	10.68%	3.46%

Note:

- 1) **ガス化装置**(OEM製:1.37MWthx2基)、及び**ガスエンジン発電機**(OEM製500KWex2基)等の設備費は、共に現状の概算価格です(消費税別と諸経費も同様)
ガス化装置2基+ガスエンジン発電機2基運転、通常時は発電(高圧接続の上限1MWe)です
ガス化装置、ガスエンジン発電機の何れかが故障停止、或いは停止保守修理中でも500KWe発電継続ができます(2系列並列運転)
設備価格は為替(TTM)価格(US\$=153円)に基く現在の概算見積合計価格(標準仕様・立地状況次第)です。受注時の為替価格の他、材費高騰等現地価格、ORC有無(No.9)、工事範囲とチップ原料単価(No.18)及び今後の詳細仕様等により**総投資額**(No.2)等は変動します
- 2) **全投資額**(No.2)は、本体装置に直接拘わる主な費用総額であり、例えば、土地全体の整備費、チップ粉砕機、原料チップ受入・計量設備、保管倉庫、系統接続負担金等の附帯費用は除外です
- 3) 原料の種類、品質(熱量,Max/Min篩ロス)等により、原料必要量(No.21&22)、ガス化収率、発電量の他、原料確保の難易度/価格等により、上記の採算性等は変わります(何れも保証値外です)
- 4) **原料(チップ材)消費量**(Kg/h@No.21、 $\text{t}/\text{年}$ @No.22)は、その**保有熱量**(MJ/Kg-LHV)により変わります
より正しくは**原料熱量分析**が必要です、その値により**原料消費量**(No.22: $\text{t}/\text{年}$)も変わります
尚、ここでは**原料熱量**(A:MJ/Kg、No.20,29)は下記の推算式より推定してます
 $A(\text{MJ/Kg})=18.7222-0.2139 * (\text{含水率}\%)$
- 5) **輸入・輸送費**(No.14)は、顧客設置場所迄の大型車(40' Plantform/HQコンテナ)による輸入及び国内輸送費概算値です、その他、海上輸送費、保険料、輸入手数料等を含みます
- 6) 上記費用は、標準のA-Tec仕様の価格です。但し、**土建・建屋費**(No.13,配管・配線工事を含む)、**変電・系統接続費**(No.12)は、概算(参考標準工事)金額であり、施行実施業者の再見積が必要です
- 7) **機器設計費、プロジェクト管理費**、他(No.16)は、本プロジェクト関連の設計、管理(EPC)費等の費用です。全体の採算性評価上の理由から、費用計上してます
- 8) **総合発電効率**は、各発電機端子の**総発電量**(No.35)を**原料チップ熱量**(No.23)で夫々割った**グロス効率値(%)**で(ORC付(w/ ORC:No.37)、ORCなし(w/o ORC:No.38)です
更に**ネット発電効率**(No.39)は**ネット発電量**(No.46)を原料チップの乾燥機投入前熱量(No.23)で割った効率値です
同様に**ガス化炉発電効率**は、各発電機端子の**総発電量**(No.35)を、原料乾燥後のガス化装置投入前の原料チップ熱量(No.25)で夫々割った**効率値(%)**(ORC付(w/ ORC:No.40)、ORCなし(w/o ORC:No.41)です(乾燥機付帯なしのガス化発電装置単体の発電効率値)。
更に**ネットガス化発電効率**(No.42)は**ネット発電量**(No.46)をガス化炉投入前原料熱量(No.23)で割った効率値です
- 9) **IRR値**(No.69)は、FIT適用20年間のFree-Cash-Frow(No.65)に基く計算結果です

尚、この間の課税は考慮していません

10)採算計算(投資額、原料必要量、発電量)等の数値は、単なる計算例です。

11)設備価格、採算計算の金額は全て消費税を含まない数値です

12)原料消費量(No.No.22)、及び発電効率(No.37～No.42)等のA-Tecガス化装置の性能仕様は理想的な最高の性能値であり、発電装置の性能保証値ではありません

(合)バイオ燃料